

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87


**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**
overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.


Inrichtingen van : Belleman
Plaats van onderzoek : paardenbestaan 37
Installateur : Petrus d'uyck
- B.T.W.-nummer : 775 044 297
- of identiteitskaartnr. : _____ uitgereikt te _____ op datum van : _____
Aard van de inrichting : N.I. Res Stroomleveraar : De Kribbel
Agent-Onderzoeker : Van der Vliet Datum van onderzoek : 9/6/2000

- Bedrijfsspanning	<u>3x400V+N</u>	- Beschrijving van de stroombanen :		
- Doorsnede voedingskabel	<u>10</u>	<u>aut 3p/16.0</u>	<u>2.2</u>	<u>8.1m²</u>
- Algemene bescherming	<u>40A</u>	<u>aut 3p/20.0</u>	<u>2.4</u>	<u>2.1m²</u>
- Type algemene schakelaar	<u>aut</u>	<u>aut 3p/16.0</u>	<u>2.1</u>	<u>Staring</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>2x1</u>	/		
- Aardspreidingsweerstand	<u>16.52</u>			
- Algemene isoleringsweerstand	<u>2.1MΩ</u>			
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>11.7</u>			
- Algemene differentieelschakelaar	<u>40A/300mA</u>			
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>40A/300mA</u>			

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode. ✓
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen. ✓
- verwarmingstoestellen : _____

Vastgestelde inbreuken : Geen

9/6/2000


De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.
Volgend controleonderzoek uiterlijk op 9/6/2001 Agent-Onderzoeker, 

- WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
 3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :
Klantnr. : _____
Visa : _____ datum : 1/1/1