


ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 8468102966

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Dorpshoofd 93

1885 Boussegem

EIGENAAR:

Adres: Van Campenhout

OPDRACHTGEVER: 9

Adres: A&T Energy

INSTALLATEUR: Dorpshoofd 46

Adres: 9120 Hamme

BTW of IK: _____

EAN: 541 448 860 002 005 800

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 29/10/08 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - overdracht eigendom: Type der lokalen: Leuning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting Automat. 60 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type diff 60 A 6,3 A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 8,20 Ohm; RI tot 9,10 MOhm


Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:

zie schemas

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTA'S:



PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

tekening:

note: lichtarmaturen nog niet geïnstalleerd
niet alle stop. knoppen voor controle

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/10/2033 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

Qulo



Afgev. erkend organisme

20/10/2008
009715273 87
DATUM:

Dhr en Mevr Van Campenhout
Dorpstraat 93
1785 Brussegem

Verantw. uitvoering

..1.. / 2008

SYST.-nr: 0007840


PARTNER ID-nr: 0016631

A&T ENERGY (EYCKERMANN TOM) B.V.B.A.
DAMPUTSTRAAT 42
9220 Hamme

Erkend Electrabel Partner

Electrabel

T. 0475-50 61 39



Afgev. erkend organisme

B.T./V./2008

COPIETERS GINQ

6.11.2007/5273.87

CAUTION;

Dhr en Mevr Van Campenhout
Dorpstraat 93
1785 Brussegem

Verantw. uitvoering

.. / .. / 2008

SYST.-nr: 0007840

PARTNER ID-nr: 0016631

A&T ENERGY (EYCKERMAN TOM) B.V.B.A.


DAMPUTSTRAAT 42

9220 Hamme


T. 0475-50 61 39


Erkend Electrabel Partner

Electrabel




H.T.V.
COMPUTERS GIN
0437/5273 87
DATUM:





H.T.V.
 COPIEERS GING
 0497/5273 97
 DATUM:




B.T.V.
COPIETERS GINA
8 487/5273 07
DATUM:

○×#
M1

zolder

× O6



R.T.V.
COMPIETERS GINO
04-705273 87
1991